



Instruktion

för drift och skötsel

4.0155.40

2005-10-07

Ers. 1998-02-03

Carel frysskyddstermostat RTA 202E



Allmänt


RTA 202E är en frysskyddstermostat speciellt lämpad för användning i vätskekylaggregat, då en elektronisk termostat har större noggrannhet än en mekanisk. Termostaten använder Carels standard NTC-givare med kapslingsklass IP68. Givarkabeln kan förlängas upp till 50 meter (kabelarea min 1 mm²), så att termostaten kan monteras på DIN-skena i eventuellt elskåp.

Tekniska data

Matningsspänning:	230 V ± 10% ac 50/60 Hz
Inställningsområde:	-20°C/+10°C
Noggrannhet:	Bättre än 2°C inklusive givare.
Differens:	Manuell återställning. Differens 1°C.
Givare:	Standard/Snabb Carel NTC
Relä:	240 V ac 2 A induktiv last 8 A resistiv last
Strömförbrukning:	0,8 VA
Vikt:	190 g
Kapslingsklass:	IP20
Omgivningstemperatur:	0-50°C
Mått HxBxD:	87 x 36 x 60 mm 2 DIN-moduler
Anslutningar:	Skruvplintar, max kabelarea 1,5 m ²


Frontpanel

1. Relä TILL, OK
2. Relä FRÅN, LARM
3. Inställningsratt
4. Återställningsknapp




Anslutningsplint

- 3-4 Matningsspänning
- 5-6 Givaringång
- 2 Normalt öppen kontakt
- 1 Gemensam
- 8 Normalt sluten kontakt



Mått



Benämning	Best nr
RTA 202E 230 Frysskyddstermostat	14 107 33
NTC 015 WP (1,5 m kabel)	14 106 88
NTC 060 WP (6 m kabel)	14 106 89
NTC 030 WF (3 m kabel snabb)	14 106 99
Dykrör 8x60 m 1/4" utvändig gänga	14 107 32



KYLMA AB

HUVUDKONTOR

Box 4026
Smidesvägen 4-8
171 04 SOLNA
Telefon 08-598 908 00
Telefax 08-598 908 91
www.kylma.se
Instruktion 4.0155.40

GÖTEBORG

Gruvgatan 25
421 30 V FRÖLUNDA
Telefon 031-49 99 50
Telefax 031-45 52 81
Ersätter 1998-02-03

JÖNKÖPING

Granitvägen 5
553 03 JÖNKÖPING
Telefon 036-31 23 80
Telefax 036-31 23 86

MALMÖ

Höjagatan 19
212 33 MALMÖ
Telefon 040-59 22 80
Telefax 040-59 22 84

STOCKHOLM N

Box 4026
Smidesvägen 4-8
171 04 SOLNA
Telefon 08-598 908 40
Telefax 08-598 908 49

STOCKHOLM S

Årsta Skolgränd 14D
117 43 STOCKHOLM
Telefon 08-794 06 60
Telefax 08-744 08 08

SUNDSVALL

Trafikgatan 11
856 44 SUNDSVALL
Telefon 060-64 12 90
Telefax 060-64 12 96

VÄSTERÅS

Sigurdsgatan 6
721 30 VÄSTERÅS
Telefon 021-15 05 90
Telefax 021-15 05 96
Rätt till ändringar förbehålles